[盖资质认定印章]

232312051520

统一社会信用代码：	91510107MA6CLU1X1F
项目编号：	/

检 测 报 告

清蓝（环）检 260054

项目名称：四川新开元环保工程有限公司乐山沙湾不锈钢产业园区污水处理分公司检测项目

委托单位：四川羽翰科技有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2026 年 02 月 02 日

四川清蓝检测科技有限公司

检验检测专用章

敬告客户

尊敬的客户，非常感谢您对我们的信任。为了维护您的合法权益，请注意以下信息：

1、报告无授权签字人的签章（名）、检验检测专用章、骑缝章的无效；报告封面未加盖“CMA”章的仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

2、检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到检测报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

3、本报告涂改无效。

4、未经本公司书面许可，不得全部或部分复制本检测报告，也不得将本报告用于商业广告宣传。

5、由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

6、需要退还的样品，请您在收到报告后十五个工作日内领回。逾期不领，本公司将自行处理。

7、本公司保证检测报告的公正性、科学性、准确性，对所出具的数据负责，并承诺保护客户的机密信息和所有权。

8、此报告仅对所检样品负责。

再次向您表示感谢，并期待与您再次合作。

地 址：成都市武侯区成双大道中段 585 号 3 号楼 4 楼 2 单元 2-3 号

邮 编：610043

电 话：028-83188888

1. 检测内容

受四川羽翰科技有限公司委托，我公司于 2026 年 01 月 27 日接收到乐山市凯天不锈钢有限公司送检的水质样品，并于 2026 年 01 月 28 日至 2026 年 01 月 30 日对该批样品进行了实验室分析。

2.检测类别、项目及点位

表 2-1 检测项目信息表

检测类别	样品名称	样品编号	检测项目	样品状态
废水	乐山市凯天不锈钢有限公司（01W1-01-01、01W1-01-02）	260054-01W1-01	化学需氧量、总氮、氨氮、总磷	无色、无味、无浮油、清澈
	乐山市凯天不锈钢有限公司（01W1-02-01、01W1-02-02）	260054-01W2-01		无色、无味、无浮油、清澈
	乐山市凯天不锈钢有限公司（01W1-03-01、01W1-03-02）	260054-01W3-01		无色、无味、无浮油、清澈
	乐山市凯天不锈钢有限公司（01W1-04-01、01W1-04-02）	260054-01W4-01		无色、无味、无浮油、清澈

3.检测方法及来源

表 3-1 检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

检测项目		检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	HJ 828-2017	50.00mL 棕色聚四氟乙烯滴定管 QL-002-118 KHCOD-100 COD 自动回流消解仪	4 mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	QL-001-042 UV-9600 紫外可见分光光度计	0.05 mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	QL-001-042 UV-9600 紫外可见分光光度计	0.025 mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB 11893-1989	QL-001-054 UV-9600 紫外可见分光光度计	0.01 mg/L

4.检测结果

废水检测结果见表 4-1：

（接下页）

表 4-1 废水检测结果 单位：mg/L

送样日期	样品名称	检测项目及检测结果			
		化学需氧量	总氮	氨氮	总磷
2026-01-27	乐山市凯天不锈钢有限公司（01W1-01-01、01W1-01-02）	6	30.4	17.0	0.01
	乐山市凯天不锈钢有限公司（01W1-02-01、01W1-02-02）	7	29.4	14.8	0.01
	乐山市凯天不锈钢有限公司（01W1-03-01、01W1-03-02）	8	27.6	13.9	0.02
	乐山市凯天不锈钢有限公司（01W1-04-01、01W1-04-02）	4	31.2	14.2	0.01

（以下数据空白）

附图：样品照片 1


四川清蓝检测科技有限公司
项目编号：
样品编号：01W1-01-01
采样时间：2026.1.27
检测项目：
储存条件：常温保存□低温保存□
样品状态：未测□在测□已测□留样□
四川清蓝检测科技有限公司
项目编号：
样品编号：01W1-01-02
采样时间：2026.1.27
检测项目：
储存条件：常温保存□低温保存□
样品状态：未测□在测□已测□留样□

附图：样品照片 2


四川清蓝检测科技有限公司
项目编号：
样品编号：01W1-02-01
采样时间：2026.1.27
检测项目：
储存条件：常温保存□低温保存□
样品状态：未测□在测□已测□留样□

附图：样品照片 3


四川清蓝检测科技有限公司
样品编号：01W1-03-02
采样时间：2026.1.27
储存条件：常温保存□低温保存□
样品状态：未测□在测□已测□留样□
四川清蓝检测科技有限公司
项目编号：
样品编号：01W1-03-01
采样时间：2026.1.27
检测项目：
储存条件：常温保存□低温保存□
样品状态：未测□在测□已测□留样□

附图：样品照片 4



编制：周雅 审核：孙高辰 签发：周玉艳 签发日期：2026.02.02